



Secretaría de Desarrollo
e Integración Social
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

NOTIFICACIÓN RESPECTO A LA SEGUNDA JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL MEDIANTE CONVOCATORIA PÚBLICA HC/LPL/0027/2017 DE PROTECCIÓN CIVIL: PARA LA INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA O EQUIPO FIJO CONTRA INCENDIO

Estimados Proveedores:

Derivado de la Segunda Junta Aclaratoria de la Convocatoria de la **Licitación Pública Local Mediante Convocatoria Pública HC/LPL/0027/2017 de Protección Civil: Para la Instalación de Red Hidráulica o Equipo Fijo Contra Incendio** se da respuesta a las preguntas presentadas por el proveedor asistente a dicha Junta:

PREGUNTAS EMPRESA 1: XTINFIRE, S.A. DE C.V.

1.- En el sistema de detección de incendio, es indispensable que se coticen un panel NFS 2-3030 de la marca Notifier o pueden cotizar uno con las mismas características, y sus dispositivos (detectores, módulos).

Si, debido a que si se cambiara el modelo del panel habría que revalorar la situación de cableados, cargas y accesorios, así como revisar nuevamente por cuenta de Protección Civil el proyecto general de DCI y los nuevos accesorios para ver su cumplimiento en relación a efectividad y normas en vigor, así como garantizar la instalación del sistema.

2.-En la partida 20, marcan interruptor de flujo, requiere el diámetro del mismo, si es de 1" o de 6", especificar cuál es el diámetro exacto por favor.

El interruptor de flujo debe de ser diámetro de 1", para el monitoreo de válvula abierta o fuga e interconectado al sistema de alarma, va en el cabezal de descarga.

3.-En la partida 18, de alarma de hombre atrapado, puede ser cualquier marca o tiene que ser Notifier?

Notifier no maneja esa alarma, sólo se interconecta mediante módulo de monitoreo, se requiere que sea normada y cumpla especificaciones.

4.-En el sistema de detección de sismo, puede ser otra marca?

Si, mientras que esté normado y cumpla con los requerimientos señalados.

5.-En cuestión del equipo de bombeo, en las partidas de tubería, verificar la cédula de las mismas, verificar que sean de ensamble rápido o se puede utilizar cédula 10 con conexiones victaulic?

Pueden ser ensamble rápido, solo la cédula es 40 por especificación. La tubería debe de ser ranurada.

Atentamente

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Hogar Cabañas

c.c.p. Archivo
MAIH/Gonl/rlsr